

Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)

Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage

Probennahme vom 07.03.2013

Freitag, 15. März 2013

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-29 Übergabeschlauch	10,5	7,6	0,78	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-30 Übergabeschlauch	11,9	7,7	0,62	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-31 Übergabeschlauch	11,2	7,6	0,74	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-32 Übergabeschlauch	12,5	7,9	0,66	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	11,5	7,8	0,62	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	11,6	7,8	0,71	1	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-35 Übergabeschlauch	12,2	7,9	0,68	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	10,9	7,7	0,41	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	11,2	7,7	0,68	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	11,6	7,9	0,73	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-40 Übergabeschlauch	11,9	7,6	0,71	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	12,2	7,7	0,71	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	10,6	7,6	0,60	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	11,1	7,6	1,05	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	10,9	7,5	0,93	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	11,3	7,4	1,56	0	0	0	0	0	0