

Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)

Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage

Probennahme vom 24.06.2014

Mittwoch, 2. Juli 2014

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-31 Übergabeschlauch	20,8	7,8	0,52	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-32 Übergabeschlauch	19,5	7,8	0,62	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	19,6	7,6	0,50	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	19,6	7,6	0,60	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-35 Übergabeschlauch	19,3	7,7	0,60	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	20,6	7,9	0,53	1	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	21,1	8,1	0,52	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	20,2	7,9	0,57	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	21,1	7,9	0,51	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	20,4	7,8	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	19,1	7,8	0,67	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	19,4	7,2	0,67	2	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	18,9	7,5	0,65	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	19,0	7,5	0,40	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	18,7	7,5	0,30	0	0	0	0	0	0