

**Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)**

**Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage**

Probennahme vom 20.03.2014

Donnerstag, 27. März 2014

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-30 Übergabeschlauch	14,4	8,0	0,75	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-32 Übergabeschlauch	14,0	7,7	0,81	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	14,8	7,9	0,80	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	13,7	0,9	0,90	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-35 Übergabeschlauch	14,3	7,7	0,93	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	12,5	7,6	0,80	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	14,4	7,7	1,00	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	14,4	7,9	0,89	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	15,6	8,0	0,85	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-40 Übergabeschlauch	13,9	7,9	0,99	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	14,0	7,9	1,00	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	14,3	7,7	0,81	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	14,6	7,8	0,84	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	13,4	7,5	1,07	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	14,1	7,5	0,24	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	13,7	7,5	0,90	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	14,3	7,6	1,10	0	0	0	0	0	0