

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Mai 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
140486645	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	27.05.2014	08:59	19,1	farblos, klar	0,83	0	0	0	0	0	0
140486970	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	27.05.2014	09:01	18,3	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
140486971	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.05.2014	09:06	18,8	farblos, klar	0,41	0	0	0	0	0	0
140486972	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.05.2014	09:10	18,7	farblos, klar	0,35	0	0	0	0	0	0
140486973	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:22	19,1	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
140486974	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	10:20	18,7	farblos, klar	0,51	0	0	0	0	0	0
140486975	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:47	19,4	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0	0
140486976	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:55	18,7	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
140486977	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:48	19,0	farblos, klar	0,67	0	0	0	0	0	0
140486978	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:52	19,4	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0
140486980	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:32	19,1	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0	0
140486981	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:30	18,2	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Mai 2014**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
140486982	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:15	19,2	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
140486983	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:24	18,1	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
140487715	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:38	19,2	farblos, klar	0,64	6	8	0	0	0	0
140487716	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	27.05.2014	09:35	19,4	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 04. Juni 2014