

**Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)**

**Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage**

Probennahme vom 23.09.2015

Montag, 5. Oktober 2015

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-32 Übergabeschlauch	16,6	7,9	0,64	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	14,5	8,2	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	16,7	8,0	0,66	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-35 Übergabeschlauch	14,7	8,0	0,77	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	17,2	8,0	0,69	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	17,7	7,9	0,65	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	17,7	7,9	0,65	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	17,7	8,2	0,69	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-40 Übergabeschlauch	17,2	7,9	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	17,1	7,9	0,69	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	18,1	8,0	0,88	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	17,6	8,0	0,71	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	17,1	8,2	0,80	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	18,7	7,9	0,71	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	18,2	7,7	0,74	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	18,2	7,7	0,52	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	19,1	7,8	0,30	0	0	0	0	0	0