

Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)

Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage

Probennahme vom 15.12.2016

Montag, 2. Januar 2017

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-32 Übergabeschlauch	11,4	8,1	0,70	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	12,5	7,9	0,57	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	13,4	7,9	0,71	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	12,7	7,9	0,84	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	11,3	7,9	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	12,8	8,1	0,69	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	12,9	7,8	0,80	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	12,7	7,9	0,88	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	12,8	7,8	0,82	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	12,3	8,0	0,76	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	13,4	7,7	0,80	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	12,3	7,7	0,77	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	12,6	7,7	1,08	0	1	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	12,7	7,6	1,02	0	0	0	0	0	0