

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht November 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
161124208	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	23.11.2016	08:10	16,0	farblos, klar	1,10	0	0	0	0	0	0
161124209	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	23.11.2016	08:15	15,0	farblos, klar	1,10	0	0	0	0	0	0
161124211	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	23.11.2016	09:00	13,8	farblos, klar	1,60	0	0	0	0	0	0
161124212	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:25	12,6	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
161124214	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	09:18	12,2	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
161124215	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:50	13,6	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0	0
161124216	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:35	12,8	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
161124217	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:33	13,2	farblos, klar	0,78	1	1	0	0	0	0
161124218	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:45	13,6	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
161124219	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:40	12,6	farblos, klar	0,78	0	0	0	0	0	0
161124220	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:30	13,2	farblos, klar	0,72	0	0	0	0	0	0
161124221	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:20	13,2	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht November 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
161124222	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	09:05	13,6	farblos, klar	0,77	0	0	0	0	0	0
161124223	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	08:43	13,4	farblos, klar	0,82	0	0	0	0	0	0
161124224	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	09:08	13,0	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0
161124225	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2016	09:15	13,4	farblos, klar	0,73	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 30. November 2016