

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht Juli 2017**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
170671068	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	26.07.2017	09:50	19,0	farblos, klar	0,86	7,64	0	0	0	0	0	0
170671069	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	26.07.2017	09:30	19,0	farblos, klar	0,53	7,65	0	0	0	0	0	0
170671071	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	26.07.2017	09:25	18,0	farblos, klar	0,16	7,70	0	0	0	0	0	0
170671072	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	26.07.2017	09:20	18,6	farblos, klar	0,52	7,60	0	0	0	0	0	0
170671073	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	08:45	17,0	farblos, klar	0,24	7,68	0	0	0	0	0	0
170671075	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:12	17,6	farblos, klar	0,42	7,94	0	0	0	0	0	0
170671076	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	08:50	18,6	farblos, klar	0,44	7,76	0	0	0	0	0	0
170671077	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:42	17,2	farblos, klar	0,36	7,80	0	0	0	0	0	0
170671078	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:38	18,6	farblos, klar	0,56	7,76	0	0	0	0	0	0
170671079	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	10:00	18,6	farblos, klar	0,50	7,93	0	0	0	0	0	0
170671083	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	08:58	19,2	farblos, klar	0,40	7,74	0	0	0	0	0	0
170671084	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:15	18,6	farblos, klar	0,50	7,92	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500541833
Prüfbericht Juli 2017**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
170671085	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:35	18,8	farblos, klar	0,46	7,86	0	0	0	0	0	0
170671086	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	08:35	20,0	farblos, klar	0,46	7,68	0	0	0	0	0	0
170671087	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	08:55	18,6	farblos, klar	0,36	7,82	0	0	0	0	0	0
170671088	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	26.07.2017	09:05	18,0	farblos, klar	0,45	7,86	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 01. August 2017