

Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert am 3. Januar 2018

**Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage
Probennahme vom 12.12.2018**

Dienstag, 18. Dezember 2018

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 1000*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	11,2	7,5	0,74	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-35 Übergabeschlauch	10,9	7,6	1,05	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	12,0	7,7	0,50	1	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	10,5	7,7	0,74	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	11,2	7,9	0,79	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	8,3	7,7	0,78	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	11,6	7,8	0,64	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	9,5	7,4	0,79	0	5	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	11,2	7,5	0,69	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	11,2	7,8	0,64	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-46 Übergabeschlauch	7,5	7,8	0,78	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	12,0	7,8	0,71	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	12,3	7,8	0,24	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	11,9	7,7	0,78	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	12,1	7,7	0,47	0	0	0	0	0	0

* Grenzwert für Proben an der Übergabestelle: 20 KBE

Bemerkungen: